

Příloha č.2 Tabulka zařízení															
Zařízení číslo	POZICE SZ	Množství vzduchu	Výrobce (doporučený)	KS	Elektrický příkon	Provozní Proud	Napětí/frekvence	Chlazení		Ohřev vzduchu		Umístění	Doporučený typ jednotky v PD	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku dB (A)
		Chladicí výkon						Tlaková ztráta na vodě	Topný výkon	Tlaková ztráta na vodě					
											m3/h				
Zařízení č.1 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 3.NP (304 + 305 + 306)															
1	1.1	6050	Toshiba	1	4,25	6,7	3x400/50	15,5		18		Venkovní - konzola	Venkovní jednotka MCY-MHP0604HS8-E	125	max 51
1	1.2	1200	Toshiba	2	0,05	0,15	230/50	7,1		9		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0241HP-E	16	33/39/45
1	1.3	540	Toshiba	1	0,017	0,15	230/50	3,6		4		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0121HP-E	11	25/32/37
Zařízení č.2 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 4.NP a 5.NP (404 + 503 a 510)															
2	2.1	4260	Toshiba	1	3,94	17,9	1x230/50	14		16		Vnitřní	Venkovní jednotka MCY-MHP0506HT-E1	100	max 54
2	2.2	900	Toshiba	2	0,032	0,15	230/50	5,6		6,3		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0181HP-E	16	32/37/41
2	2.3	540	Toshiba	1	0,017	0,15	230/50	3,6		4		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0121HP-E	11	25/32/37
Zařízení č.3 Klimatizační jednotky pro chlazení zadaných místností na 5.NP (502 + 505)															
3	3.1	6050	Toshiba	1	4,25	6,7	3x400/50	15,5		18		Venkovní - konzola	Venkovní jednotka MCY-MHP0604HS8-E	125	max 51
3	3.2	900	Toshiba	1	0,032	0,15	230/50	5,6		6,3		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0181HP-E	16	32/37/41
3	3.3	1650	Toshiba	1	0,066	0,15	230/50	10		11,2		Vnitřní	Vnitřní jednotka MMK-UP0361HP-E	21	43/45/50